

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО "Бор Теплоэнерго" г.Нижний Новгород**

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

№ п/п	Показатель	2020 год факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0

2. Показатели энергетической эффективности

№ п/п	Показатель	2020 год факт
1	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг у.т./Гкал	152,07
2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	0
3	Величина технологических потерь, Гкал	0