

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО "Бор Теплоэнерго" г. Бор**

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

№ п/п	Показатель	2023 год факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	0,131
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0,000

2. Показатели энергетической эффективности

№ п/п	Показатель	2023 год факт
1	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг у.т./Гкал	164,06
2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	1,619
3	Величина технологических потерь, Гкал	14 223,57

Директор



Ермонин Н.В.

Исполнитель:
Аглиулина Ю.В.
(831)282-62-40 доб. 1041

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО "Бор Теплоэнерго" г. Кулебаки**

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

№ п/п	Показатель	2023 год факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	0,066
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0,000

2. Показатели энергетической эффективности

№ п/п	Показатель	2023 год факт
1	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг у.т./Гкал	182,91
2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	0,639
3	Величина технологических потерь, Гкал	5 673,65

Директор



Ермонин Н.В.

Исполнитель:
Аглиулина Ю.В.
(831)282-62-40 доб. 1041

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО "Бор Теплоэнерго" г.Нижний Новгород**

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

№ п/п	Показатель	2023 год факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0

2. Показатели энергетической эффективности

№ п/п	Показатель	2023 год факт
1	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг у.т./Гкал	141,44
2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	0
3	Величина технологических потерь, Гкал	0

Директор



Ермонин Н.В.

Исполнитель:

Аглиулина Ю.В.

(831)282-62-40 доб. 1041