

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО "Бор Теплоэнерго" г. Бор**

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

№ п/п	Показатель	2025 год факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	0,000
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0,000

2. Показатели энергетической эффективности

№ п/п	Показатель	2025 год факт
1	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг у.т./Гкал	151,08
2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	1,418
3	Величина технологических потерь, Гкал	12 586,87

Директор ООО "Бор Теплоэнерго"  Н.В. Ермонин



Исполнитель:
Молева Н.А.
(831)282-62-40 доб. 1023

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО "Бор Теплоэнерго" г. Кулебаки**

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

№ п/п	Показатель	2025 год факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	0,027
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0,000

2. Показатели энергетической эффективности

№ п/п	Показатель	2025 год факт
1	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг у.т./Гкал	160,74
2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	0,955
3	Величина технологических потерь, Гкал	8 480,86

Директор ООО "Бор Теплоэнерго"  Н.В. Ермонин



Исполнитель:

Молева Н.А.

(831)282-62-40 доб. 1023

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО "Бор Теплоэнерго" г.Нижний Новгород**

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

№ п/п	Показатель	2025 год факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0

2. Показатели энергетической эффективности

№ п/п	Показатель	2025 год факт
1	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг у.т./Гкал	145,13
2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	0
3	Величина технологических потерь, Гкал	0

Директор ООО "Бор Теплоэнерго" _____ Н.В. Ермонин



Исполнитель:

Молева Н.А.

(831)282-62-40 доб. 1023